



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

UNITA' OPERATIVA TERRITORIALE DI BOLOGNA

AIC Italia S.r.l.
Via F. Baracca 56
48022 Lugo (RA)

OGGETTO: Generatore di calore modulare di costruzione "AIC – NESTA CHROME" modelli NESTA CHROME N 60 WH, NESTA CHROME N 80 WH, NESTA CHROME N 100 WH, NESTA CHROME N 115 WH, NESTA CHROME N 150 WH

Si fa riferimento alla richiesta della società **AIC Italia S.r.l.** del **23/10/2020**, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare, per il generatore modulare indicato in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta R - 2009 Cap. R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo.

Trattasi di generatori:

Costruttore: **AIC Italia S.r.l.**

Modello: **NESTA CHROME N 60 WH, NESTA CHROME N 80 WH, NESTA CHROME N 100 WH, NESTA CHROME N 115 WH, NESTA CHROME N 150 WH**

Marchio/i di fabbrica: **AIC Italia S.r.l.**

Disegno d'Assieme: **ACCA000002IT Rev. 0 del 06/04/2020 ;**
ACCA000004IT Rev. 0 del 06/04/2020

Tenuto conto della documentazione a corredo del generatore modulare e delle verifiche e prove espletate, si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, installati in una combinazione rientrante tra quelle previste dalla documentazione tecnica, possono essere considerati, ai fini dell'applicazione della Raccolta R – Edizione 2009, come unico generatore ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui al cap.R.3.B. della Raccolta "R" possono essere sistemati immediatamente a valle dell'ultimo modulo entro una distanza all'esterno del mantello di rivestimento non superiore a un metro.

Si fa presente che la configurazione del generatore modulare ammessa è unicamente quella riconducibile al disegno d'assieme sopra riportato la cui copia, insieme al resto della documentazione tecnica, è conservata agli atti di questa UOT.

Restano fermi gli adempimenti in capo all'utilizzatore/installatore per quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti di cui all'art.18 del DM 1/12/1975. Al riguardo, copia della presente, farà parte della documentazione di progetto in fase di denuncia alla UOT INAIL competente per territorio.

La presente ha la validità di anni 5.

All.: c.s.

Bologna 15/03/2021

Il Tecnico Verificatore
Ing.re Fabio Zichichi

TIMBRO

Il Direttore della UOT
Ing.re Giovanni Zuccarello