



Dati generali		Sx 140	Sx 180	Sx 215	Sx 260	Sx 400	Sx 600	Sx 1000
Capacità totale	l	138	176	214	252	355	574	955
Superficie di scambio	m²	0,9	1,2	1,6	1,9	2,2	2,8	4
Dispersioni	W	49	53	56	61	99	103	113
Classe di efficienza energetica		B	B	B	B	C	C	C
Gamma delle classi di efficienza energetica		A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F
Circuito primario		Sx 140	Sx 180	Sx 215	Sx 260	Sx 400	Sx 600	Sx 1000
Capacità primario	l	46	49	53	56	90	141	243
Temperatura max primario	°C	110	110	110	110	110	110	110
Pressione massima di esercizio circuito primario	bar	3	3	3	3	3	3	3
Circuito secondario (ACS)		Sx 140	Sx 180	Sx 215	Sx 260	Sx 400	Sx 600	Sx 1000
Capacità sanitario	l	92	127	161	196	265	433	712
Temperatura massima serbatoio ACS	°C	90	90	90	90	90	90	90
Pressione massima di esercizio serbatoio ACS	bar	8	8	8	8	8	8	8
Prestazioni ACS ⁽¹⁾		Sx 140	Sx 180	Sx 215	Sx 260	Sx 400	Sx 600	Sx 1000
Portata di punta a 40 °C primi 10 minuti	l/10'	422	522	655	770	1148	1658	2752
Portata di punta a 45 °C primi 10 minuti	l/10'	312	389	484	569	847	1229	2040
Portata di punta a 60 °C primi 10 minuti	l/10'	199	249	309	363	536	791	1314
Portata di punta a 40 °C prima ora	l/60'	1382	1493	2159	2523	3366	4159	6808
Portata di punta a 45 °C prima ora	l/60'	989	1112	1545	1806	2411	2994	4902
Portata di punta a 60 °C prima ora	l/60'	466	634	874	1022	1368	1731	2837
Portata continua a 40 °C	l/h	1017	1029	1594	1857	2208	2650	4297
Portata continua a 45 °C	l/h	826	882	1293	1508	1793	2161	3490
Portata continua a 60 °C	l/h	489	517	773	881	1041	1283	2070
Tempo di carica (da 10 a 60 °C)	min	23	23	21	21	23	32	36
Portata primario	m³/h	2,9	3,1	4,6	5,2	6,3	7,6	12,2
Potenza massima - scambiatore di calore	kW	35	36	56	65	77	92	150

(1) Condizioni di esercizio: T primario = 85 °C; T ingresso acqua fredda = 10 °C.

Dimensioni		Sx 140	Sx 180	Sx 215	Sx 260	Sx 400	Sx 600	Sx 1000
Diametro esterno (A)	mm	560	560	560	560	620	770	950
Altezza totale (B)	mm	1029	1279	1529	1767	1722	1728	2250
Peso a vuoto	kg	49	59	70	80	90	133	239

Collegamenti		Sx 140	Sx 180	Sx 215	Sx 260	Sx 400	Sx 600	Sx 1000
Ingresso - circuito ACS		G3/4	G3/4	G3/4	G1	G1	G1	G1 1/4
Uscita - circuito ACS		G3/4	G3/4	G3/4	G1	G1	G1	G1 1/4
Ricircolo ACS		G3/4	G3/4	G3/4	G1	G1	G1	G1 1/4
Sfiato aria		G3/4	G3/4	G3/4	G1	G1	G1	G1 1/4
Uscita - circuito riscaldamento		G1	G1	G1	G1	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Ingresso - circuito riscaldamento		G1	G1	G1	G1	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Attacco resistenza elettrica opzionale		G2	G2	G2	G2	G2	G2	G2
Attacco supplementare di ritorno circuito primario (inferiore)		G1	G1	G1	G1	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Attacco supplementare di ritorno circuito primario (intermedio)		-	G1	G1	G1	G1 1/2	G1 1/2	-

